

---

# PELASTUSSUUNNITELMA

---

# *Keuda*

**Saaren kartano, Mäntsälä: Uusi  
Kartano**

**Leissantie 2 04920 Mäntsälä**



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>Pelastussuunnitelma</b> .....	2
<b>Suunnittelu</b> .....	2
Kysymykset .....	2
Toiminta poikkeustilanteissa .....	3
Viranomaiset .....	5
Väestönsuojelu .....	6
<b>Toimintaohjeet</b> .....	7
Hätäilmoitus .....	7
Tulipalo .....	8
Alkusammutus .....	9
Ensiapu .....	10
Yleinen vaaranmerkki .....	11
Kaasu- ja säteilyvaara .....	12
Turvallisuusohje .....	13
Turvallisuusorganisaatio .....	14



## Suunnittelu

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet normaalitoimintoja häiritsevien, vaikeuttavien tai estävien turvallisuusuhkien suunnitelmalliseen ennaltaehkäisyyn ja selkeät toimintaohjeet sekä henkilöstölle, asukkaille että vierailijoille uhkien käytännön torjunnassa. Suunnitelman avulla turvallisuus pyritään saamaan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tämä pelastussuunnitelma on laadittu kohteessa toimivien henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä kokonaisvaltaisen turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelma perustuu pelastuslain 15 §:n (379/2011) suunnitteluelvoitteeseen: Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastuslain 9 §:n (379/2011) mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

- 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
- 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
- 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
- 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Pelastuslain 14 §:n (379/2011) määrittelee omatoimisesta varautumisesta; Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

- 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntyä;
- 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
- 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
- 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Pelastuslain 18 §:n (379/2011) mukaan sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuilla toimenpiteillä huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.



## Toiminta poikkeustilanteissa - Toiminta ja ohjeistus

### Kuvaus ensiavun järjestelyistä kiinteistössä (esim. ensiapuvälineistö)

Ensiapukaapit.

### Ensiapuvälineistön sijaintipaikat

### Kohteen ensiavun järjestelyistä vastaava henkilö

Kati Ylitalo puh. 050 304 9541

Lisätietoja: Ensiavusta vastaava henkilö tulee olla kohteen omaa henkilökuntaa. Apulaisrehtori tai toimialapäällikkö nimeää henkilön joka koordinoi ensiapukoulutukset.

### Toimintaohjeiden sijainti ja jakelu

Tulee sijoittaa liikuntasalin ja asuntolan sekä keittiöiden ilmoitustauluille.

## Toiminta poikkeustilanteissa - Alkusammutus ja turvallinen poistuminen

### Kuvaus henkilöiden hälyttämisestä

Hankitaan megafoni hälyttämiseen poikkeustapauksissa.

### Kuvaus kiinteistöstä poistumisesta

Poistuminen ulko-ovista. Asuntolan ulko-ovi, liikuntasalin ulko-ovi, vuokra-asunnon ulko-ovi sekä asuntolan 1A krs. käytävän pään ulko-ovi. Asuntolan 2 krs. poistuminen tapahtuu suoraportaista portaikkoa myöten.

### Kuvaus uloskäytävistä

### Kuvaus varateistä

2 krs. käytävien päissä on ikkunat jotka on suunniteltu hätäpoistumiseen katolle. Katolta laskeudutaan alas palotikkaita myöten.

### Kokoontumispaikka ja varapaikka

Vanhan Tallin- Lusikkalinnan edustan parkkipaikan kokoontumispaikka.

### Pikapalopostien määrä

### Käsisammuttimien määrä

1-10

### Sammutuspeitteiden määrä

1-10

### Alkusammutusvälineistön nimetty hoitaja

Arto Hämäläinen puh. 050 386 0895

Deniz Samaletdin puh. 050 386 0882

Tero Täppinen puh. 050 386 0906

### Kuvaus alkusammuttimien sijannista

Viranomaisohjeiden mukaisesti.

### Muuta aihealueeseen liittyvää informaatiota

## Toiminta poikkeustilanteissa - Viat ja havainnot

### Mahdollisista riskitekijöistä ilmoittaminen

Ilmoittaminen asuntolanhoitajalle, päivystävälle kiinteistöhoitajalle tai asuntolan yövalvojalle.

### Riski-ilmoitusten käsittely

Tilanteen vaatimalla tavalla.

### Turvallisuudelle vaarallisten kohteiden tai tekijöiden merkitseminen

Tilanteen vaatimalla tavalla.

### Rikkinäisten sähkölaitteiden merkitseminen ja asiasta eteenpäin ilmoittaminen

Ilmoitus kiireellisissä tapauksissa päivystävälle kiinteistöhoitajalle, puhelinnumero näkyvässä asuntolassa sekä liikuntasalissa. Vähemmän kiireelliset tapaukset kirjataan asuntolan huoltopyyntöihin asuntolan aulaan tai ilmoitetaan asuntolanhoitajalle tai asuntolan yövalvojalle.



## Toiminta poikkeustilanteissa - Poistumisharjoitukset

**Viimeksi järjestetty poistumisharjoitus** 2011

**Poistumisharjoituksessa havaitut puutteet**

**Viranomaisen palaute poistumisharjoituksesta**

**Muut järjestetyt harjoitukset**

**Muiden harjoiteusten viimeisin  
järjestämispäivämäärä.**

**Harjoituksissa esille tulleita asioita**



## Viranomaiset

<b>Aluepelastuslaitos</b>	Keski-Uusimaan pelastuslaitos Teknikontie 4 01530 Vantaa (09) 8394 0000 www.ku-pelastus.fi etunimi.sukunimi@ku-pelastus.fi
<b>Suunnitelman tai yhteenvedon toimittaa pelastuslaitokselle</b>	Tero Täppinen puh. 050 386 0906
<b>Lähin paloasema</b>	Mäntsälän paloasema Mäntymäentie 2 04600 Mäntsälä 09-8394 0901 www.ku-pelastus.fi etunimi.sukunimi@ku-pelastus.fi
<b>Etäisyys paloasemalle</b>	11-15 km
<b>Arvio avun saapumiseen kuluva ajasta</b>	10-15 min
<b>Sairaanhoitopiiri</b>	Helsinki ja Uusimaa PL 100 00029 HUS (09) 4711 www.hus.fi etunimi.sukunimi@hus.fi, keskuskirjaamo@hus.fi
<b>Lähin päivystävä sairaala</b>	Hyvinkään sairaala Sairaalankatu 1 05850 Hyvinkää (019) 4587 2261 www.hus.fi etunimi.sukunimi@hus.fi, keskuskirjaamo@hus.fi
<b>Päivystävä terveyskeskus ja yhteystiedot</b>	Mäntsälän terveysasema Kivistöntie 14 04600 Mäntsälä puh. 019 2645 000



## Väestönsuojelu

Alueväestönsuojelu

**Lähin väestöhälytin ja kuuluvuus**

**Täytetäänkö väestönsuojelualueen tiedot**

Kohteen väestönsuojelu

**Kohteen väestönsuojien määrä**

2

**Väestönsuojan hoitajat**

Lisätietoja: Väestönsuojat sijaitsevat Vanhan tallin takana ja Pajamäessä.

**Väestönsuojan tiedot**

1. Väestönsuojan sijainti:

Väestönsuojan luokka: Valitse

Väestönsuojan koko (m2):

Suojapaikkojen määrä (lkm):

**Onko kohteelle varattu suojapaikkoja yhteisväestönsuojasta**

ei

**Kuvaus kiinteistön tilapäiseen väestönsuojeluun soveltuvista tiloista**

**Kuvaus kiinteistön väestönsuojien tai tilapäissuojien toimintakuntoon laittamisesta poikkeusoloissa**

**Kuvaus lähialueen yleisistä väestönsuojista**

**Kohteen turvallisuushenkilöstölle on hankittu suojelumateriaali**

**Kuvaus väestönsuojan teknisistä laitteista ja järjestelmistä**

**Muuta aihealueeseen liittyvää informaatiota**



# Hätäilmoitus

Saaren kartano, Mäntsälä: Uusi Kartano  
Leissantie 2 | 04920 Saarentaus

Keuda

112

## 1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT.

Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsiä kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

## 2. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT.

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen oikean avun.

## 3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA.

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

## 4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN.

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

## 5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN.

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

## 6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN.

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatua luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

## OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE SOITA UDESTAAN, MIKÄLI TILANNE MUUTTUU

## TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA

### HÄTÄNUMERO 112

#### Turvallisuusvastaava

Mika Lindqvist 050 561 9630

#### Isännöitsijä

Vesa Takko 0500 469899

#### Kiinteistöhuoltoyritys

Keuda Kiinteistöpalvelut

#### Kiinteistöhuoltoyrityksen yhteyshenkilö

Harri Huhtala 0500744804, Tero Täppinen 050 386 0906





# 112

1. PELASTA VAARASSA OLEVAT.
2. TEE HÄTÄILMOITUS NUMEROON 112 SEKÄ HÄLYTÄ SISÄISESTI.
3. ALOITA ALKUSAMMUTUS.
4. RAJOITA PALOA.
  - » Sulje ikkunat ja ovet.
  - » Pysäytä ilmastointi.
  - » Siirrä palavat aineet turvaan.

**Näin hidastat paloa sekä estät palokaasujen leviämistä!**

5. VAROITA MUITA VAARASTA.
6. MENE LYHINTÄ REITTIÄ KOKOONTUMISPAIKALLE.
7. OPASTA PALOKUNTA JA MUUT AUTTAJAT PAIKALLE.

**MUISTA!**

**VAARALLISINTA TULIPALLOSSA OVAT SIINÄ MUODOSTUVAT MYRKYLLISET SAVUKAASUT.  
ILMOITA AINA HÄTÄKESKUKSEEN VAIKKA SAISITKIN PALON SAMMUTETTUA.**

#### **Kokoontumispaikka ja varapaikka**

Vanhan Tallin- Lusikkalinnan edustan parkkipaikan kokoontumispaikka.

#### **Kuvaus henkilöiden hälyttämisestä**

Hankitaan megafoni hälyttämiseen poikkeustapauksissa.



# Alkusammutus

Saaren kartano, Mäntsälä: Uusi Kartano  
Leissantie 2 | 04920 Saarentaus

Keuda

## 1. TUTUSTU ALKUSAMMUTUSVÄLINEISTÖÖN!

## 2. OPETTELE ALKUSAMMUTUSVÄLINEISTÖN KÄYTTÖ

- » Lue alkusammutusvälineiden käyttöohjeet!
- » Tiedosta sammuttamisen periaatteet; jäähdyttäminen (vedellä, lumella...), tukahduttaminen (sammutuspeitteellä, kattilan kannella...), raivaamalla (poistamalla palava materiaali)
- » Harjoittele välineistön käyttöä!



## 3. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ RASVAPALOIHIN!

### SAMMUTUSPEITE

- » vedä peite nauhoista ulos suojapussista
- » suojaa itseäsi pitämällä peitettä kasvojesi edessä ja käsiesi ympärillä
- » aseta peite tiiviisti palavan esineen ympärille
- » jätä peite paikoilleen



### KÄSISAMMUTIN

- » ota sammutin telineestä
- » poista varmistussokka
- » kohdista suutin palavaan materiaaliin
- » paina laukaisukahvaa
- » peitä koko paloalue sammutusaineella



### PIKAPALOPOSTI

- » avaa kaappi
- » vedä letku suoraksi kelalta
- » kohdista suutin palavaan materiaaliin
- » avaa hana
- » kastele koko paloalue sammutusvedellä



MUISTA!

**MISSÄ SIJAITSEVAT LÄHIMMÄT ALKUSAMMUTUSVÄLINEET  
OSAATKO KÄYTTÄÄ NIITÄ?**

#### Alkusammutusvälineistön hoitaja

Arto Hämäläinen 050 386 0895, Deniz Samaletdin 050 386 0882, Tero Täppinen 050 386 0906

#### Kuvaus alkusammuttimien sijainnista

Viranomaisohjeiden mukaisesti.





## 1. ARVIOI TILANNE

- » Määrittele lisäävun tarve.
- » Estä lisäonnettomuuksien synty (esim. liikenneonnettomuus, sähkötapaturma)

## 2. TEE HÄTÄILMOITUS NUMEROON 112

- » Kerro mitä on tapahtunut.
- » Mistä soitat...

## 3. ANNA ENSIAPUA

- » Tyrehdytä verenvuodot.
- » Aseta tajuton kylkiasentoon. Tarvittaessa aloita painelu- ja puhalluselvytys.
- » Rauhoittele tajuissaan olevaa loukkaantunutta. Ilmoita, että apua on tulossa.

## 4. TAJUTON POTILAS

- » Selvitä, onko potilas herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla.
- » Liikkuuko potilaan rintakehä?
- » Tuntuuko hengitys (koeta kämmenellä potilaan nenän alta / suulta)?



### Ensiavun järjestelyistä vastaava

Kati Ylitalo 050 304 9541,

### Kuvaus ensiavun järjestelyistä kohteessa

Ensiapukaapit.



# Yleinen vaaranmerkki

Saaren kartano, Mäntsälä: Uusi Kartano  
Leissantie 2 | 04920 Saarentaus

Keuda

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Yleisen vaaranmerkin jälkeen annetaan radiossa tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita. Kaasuvaaratilanteessa ja säteilytilanteessa annetaan yleinen vaaranmerkki.



**Jokaisen ihmisen tulisi tunnistaa yleinen vaaranmerkki ja heidän tulisi osata toimia oikein sen kuultuaan. Yleinen vaaranmerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.**

## YLEINEN VAARAMERKKI ON MINUUTIN PITUIINEN NOUSEVA JA LASKEVA ÄÄNIMERKKI TAI VIRANOMAISTEN KUULUTTAMA VAROITUS.

Sekä nousevan, että laskevan jakson pituus on n. 7 sekuntia. Yleinen vaaranmerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytynjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella kulkuneuvoihin asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen merkkiäänäni.

## Kuullessasi vaaranmerkin

### 1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan VAIN viranomaisen niin kehottaessa.

### 2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA ILMASTOINTILAITTEET.

### 3. AVAA RADIO / TV JA ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.



### 4. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.

### 5. ÄLÄ POISTU ALUEELTA ILMAN VIRANOMAISTEN KEHOTUSTA, ETTET JOUDU VAARAAN MATKALLA.

#### MUISTA!

YLEISTÄ VAARAMERKKIÄ TESTATAAN SEITSEMÄN (7) SEKUNNIN MITTAISELLA TASAISILLA MERKKIAANELLA - ÄLÄ SEKOITA SITÄ TODELLISEEN VAARAMERKKIIN. TESTAUSAJANKOHTA VAIHTELEE KUNNITTAIN.

LISÄTIETOA SAAT: - TIEDOTUSVÄLINEISTÄ: RADIO JA TV - YLE:N TEKSTI TV:N SÄTEILYTURVASIVULTA 867 JA 868 - SISÄASIAINMINISTERIÖN INTERNET-SIVULTA:

[www.pelastustoimi.fi](http://www.pelastustoimi.fi)

#### Ilmanvaihdon katkaisu

Liikuntasalin ja asuntolan käytävien ilmanvaihdon tulokoneet sekä poiston huippuimurit asuntolan 2A ja 2A kerroksien iv-konehuoneista(2 kpl). Asuntolan keittiöihin sijoitetut asuntolahuoneiden iv-koneet(4 kpl) pysäytetään suoraan koneista tai 1A kerroksen huoneen 129 sähkökeskuksesta.



# Kaasu- ja säteilyvaara

Saaren kartano, Mäntsälä: Uusi Kartano  
Leissantie 2 | 04920 Saarentaus

Keuda

## KAASUVAARA

### (ks. myös yleisen vaaramerkin toimintaohje!)

Vaarallisten aineiden, kuten kloorin, ammoniakkin ja rikkidioksidin kuljetusten, varastoinnin tai käytön yhteydessä voi syntyä vaaratilanteita. Kaasuvaarasta annetaan väestöhälyttimillä yleinen vaaramerkki. Silloin suojaudutaan sisälle yleisen vaaramerkin ohjeiden mukaan.

#### 1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.

Älä mene kellariin tai väestönsuojaan. Normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuoja ei ole toimintakunnossa eikä näin ollen tiivis. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

#### 2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA ILMASTOINTILAITTEET.

Tiivistä ovet ja ikkunakarmit tarvittaessa teipillä tai muovikalvolla. Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua.

#### 3. AVAA RADIO / TV ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.

#### 4. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.

#### 5. JOS OLET ULKONA ETKÄ PÄÄSE SISÄLLE.

Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen. Pyri mahdollisimman korkealle esimerkiksi mäen päälle.



## SÄTEILYVAARA

### (ks. myös yleisen vaaramerkin toimintaohje!)

Säteilyvaarasta annetaan väestöhälyttimillä yleinen vaaramerkki. Silloin suojaudutaan sisälle yleisen vaaramerkin ohjeiden mukaan.

#### 1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan vain viranomaisen niin kehottaessa. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita. Riisu vaatteet sisälle tullessasi eteiseen ja peseydy huolella. Käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy keuhkoihin.

#### 2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA ILMASTOINTILAITTEET.

Tiivistä ovet ja ikkunakarmit tarvittaessa teipillä tai muovikalvolla. Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua.

#### 3. VARAA RUOKAA JA JUOTAVAA.

Laita esillä olevat elintarvikkeet muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä.

#### 4. AVAA RADIO / TV ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.

#### 5. OTA JODITABLETTI VIRANOMAISTEN KEHOITUKSESTA.

Ota joditabletti vasta viranomaisten kehoituksesta, jonka kuulet radiosta tai televisiosta. Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen, mutta eivät anna muuta suojaa. Tabletteja ei pidä lähteä vaaratilanteesta noutamaan rakennuksen ulkopuolelta. Kotiin niitä voi hankkia etukäteen apteekista.

#### 6. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.



# Turvallisuusohje

Saaren kartano, Mäntsälä: Uusi Kartano  
Leissantie 2 | 04920 Saarentaus

# Keuda

## TULIPALO - Kun havaitset tulipalon:

1. Yritä sammuttaa
2. Poistu tilasta, sulje ovet ja ikkunat. (Älä käytä hissiä, Mene kokoontumispaikalle)
3. Varoita muita vaarasta

### 4. Tee hätäilmoitus 112

#### Kokoontumispaikan sijainti

Vanhan Tallin- Lusikkalinnan edustan parkkipaikan kokoontumispaikka.

### Muulla palaa:

1. Pysy tilassa, jos savua porraskäytävässä

### 2. Tee hätäilmoitus 112

Tutustu kohteen turvallisuustekniikkaan ja alkusammutusvälineistöön.



## HÄTÄENSIAPU

1. Selvitä mitä on tapahtunut.
2. Puhuttele ja herättele autettavaa.
3. Jos autettava ei herää, soita 112.
4. Avaa hengitystiet: (Hengittääkö normaalisti?)

KYLLÄ » Aseta kylkiasentoon

EI » Aloita painelu-puhallus elvytys, rytmi: 30 painallusta, 2 puhallusta

Jatka elvytystä kunnes apu saapuu paikalle, tai et enää jaksaa.



## VESIVAHINKO/SÄHKÖKATKO

1. Havaitessasi vahingon ilmoita siitä välittömästi avainhenkilöille, tarvittaessa tee hätäilmoitus 112.

#### Veden pääsulku

Käyttöveden pääsulku asuntolan 1A kerroksen käytävän liikuntasalin puoleisen pään varastotilassa. Varastotilaan pääsy myös liikuntasalin ulko-oven oikealla puolella olevasta ulko-ovesta. Kaukolämmön sulut as...

#### Sähköpääkatkaisin

Rakennuksen sähkönsyötön pääkatkaisin asuntolan kerroksen 1A huoneessa 129.

Suuri osa vesivahingoista aiheutuu päälle unohdetuista hanoista.

## HÄTÄILMOITUS (OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE, Soita jos tilanne muuttuu!)

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit
2. Kerro mitä on tapahtunut
3. Kerro tarkka osoite ja kunta (Kohteen osoite ohjeen ylälaidassa)
4. Vastaa kysymyksiin
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan
6. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan

# 112

## AVAINHENKILÖT

### Isännöitsijä

Vesa Takko 0500 469899

### Turvallisuusvastaavat

Mika Lindqvist 050 561 9630

### Väestönsuojanhoitajat

### Huoltoyhtiö

Keuda Kiinteistöpalvelut

### Huoltoyhtiön yhteyshenkilö

Harri Huhtala 0500744804, Tero Täppinen 050 386 0906

## POIKKEUSOLOT

Kohteessa on väestönsuoja

Suojelumateriaali on hankittu

Suojautuminen viranomaisten tilannekohtaisten ohjeiden mukaisesti



## LISÄTIETOA

Kohteenne omasta pelastussuunnitelmasta, jota voit kysyä turvallisuuspäälliköltä, ks. yllä. Internetistä [www.spek.fi](http://www.spek.fi). Alueesi pelastuslaitokselta:



### Turvallisuusvastaava

Apulaisrehtori  
Mika Lindqvist  
puh. 050 561 9630  
mika.lindqvist@keuda.fi

### Kiinteistön isännöitsijä

Kiinteistöpäällikkö  
Vesa Takko  
puh. 0500 469899  
vesa.takko@keuda.fi

### Turvallisuusvalvoja

Puutarhuri  
Risto Kononen  
puh. 050 386 0896  
risto.kononen@keuda.fi

### Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän nimetty hoitaja

### Alkusammutusvälineistön nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja  
Arto Hämäläinen  
puh. 050 386 0895  
arto.hamalainen@keuda.fi

### Turva- ja merkkivalaituksen nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja  
Arto Hämäläinen  
puh. 050 386 0895  
arto.hamalainen@keuda.fi

### Tulitöiden valvontasuunnitelmassa tulityöluvan antamiseen oikeutetut henkilöt

Kiinteistönhoitaja  
Arto Hämäläinen  
puh. 050 386 0895  
arto.hamalainen@keuda.fi

### Alkusammutusvälineistön nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja  
Deniz Samaletdin  
puh. 050 386 0882  
deniz.samaletdin@keuda.fi

### Turva- ja merkkivalaituksen nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja  
Deniz Samaletdin  
puh. 050 386 0882  
deniz.samaletdin@keuda.fi

### Tulitöiden valvontasuunnitelmassa tulityöluvan antamiseen oikeutetut henkilöt

Kiinteistönhoitaja  
Deniz Samaletdin  
puh. 050 386 0882  
deniz.samaletdin@keuda.fi

### Alkusammutusvälineistön nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja  
Tero Täppinen  
puh. 050 386 0906  
tero.tappinen@keuda.fi

### Turva- ja merkkivalaituksen nimetty hoitaja

Kiinteistönhoitaja  
Tero Täppinen  
puh. 050 386 0906  
tero.tappinen@keuda.fi

### Tulitöiden valvontasuunnitelmassa tulityöluvan antamiseen oikeutetut henkilöt

Kiinteistönhoitaja  
Tero Täppinen  
puh. 050 386 0906  
tero.tappinen@keuda.fi

### Kohteen ensiavun järjestelyistä vastaava henkilö

Asuntolan hoitaja-ohjaaja  
Kati Ylitalo  
puh. 050 304 9541

