

TULITYÖSUUNNITELMA

Keuda Saaren kartano

Tulitöiden turvallista tekemistä varten on laadittava kirjallinen tulityösuunnitelma. Kun vakuutuksenottaja tekee itse tulitöitä hallitsemissaan tiloissa tai teettää niitä säännöllisesti, hänen on tehtävä tulityösuunnitelma itse. Jos vastuu tulitöiden turvallisesta tekemisestä on annettu ulkopuoliselle, esim. korjaushankkeessa urakoitsijalle, on vakuutuksenottajan varmistettava, että vastuullinen taho on tehnyt kirjallisen tulityösuunnitelman ja toimii sen mukaisesti. Rakennustyömaalla tulityösuunnitelma on laadittava rakennustyömaan turvallisuussuunnitelman osaksi. Tulitöiden turvallisuusohje 1.3 2022/ If

Tämän tulityösuunnitelman lisäksi on Keuda Saaren kartanon rakennuksissa tehtävissä tulitöissä noudatettava ”Tulityöt - suojeluohjeen 2011 määräyksiä” ja ”Vahinkovakuutusyhtiö If: 2022 Tulitöiden turvallisuusohjetta”. Sekä Tulitöiden turvallisuuskirjan toimintaohjeita ja siinä mainittuja lakeja ja asetuksia.

Tulityöturvallisuusvastuut

Tulityöturvallisuusvastuusta Keudassa vastaavat opetustilanteessa vakituisesa tulityöpaikassa tulityötä valvova opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva valvoja. Vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tilapäiselle tulityöpaikalle myönnetyssä määräaikaisessa tulityöluvassa tulityöturvallisuusvastuu on tulityötä suorittavalla tai valvovalla Keudan henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä, sekä määräaikaisen tulityöluvan myöntäneellä henkilöllä. Kaikilla vastuuhenkilöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityösuunnitelman ylläpito sekä sen käytännön määräyksien toteutuksen valvominen

Toimipisteen turvallisuudesta vastaava koulutuspäällikkö ja kiinteistöhoitajat.

Vakituiset tulityöpaikat.

Sijainti. Alkusammutuskalusto, suojat. Tulityöpaikan varusteista vastaa.

Tulitikkutehdas Pajarakennus, Versta 3. Leissantie 36B 04920 Saarentaus	2X Teholuokan 43A 183BC 6 kg sammutinta. 3 kpl. siirrettävää suojasermiä. 2 sammutuspeitettä.	Joni Kettunen
Talli, Huone 116. Leissantie 31 04920 Saarentaus	2 X teholuokan 43A 183BC sammutinta joista toisen voi korvata standardin SFS-EN 671-1 mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC teholuokan käsiammuttimella.	Joni Kettunen

Keuda

Tilapäisen tulityöluvan myöntävät sekä varmistavat tulityössä tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuuden ja tulityövartioinnin.

Tero Täppinen	Ville Kaasinen	Joni Kettunen
---------------	----------------	---------------

Muita huomioitavia asioita:

Auto-opetussali toimii vakituksena tulityöpaikkana, sillä edellytyksellä että jokaisen tulityön yhteydessä, jokainen tehtävä, tulityöalue rajataan käyttämällä asiaan kuuluvia sermejä ja varaudutaan siirrettävällä sammutuskalustolla.

Tulitöihin liittyviä määritelmiä.

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka voivat aiheuttaa palovaaraa. Tulityön tekeminen vaatii aina huolellista ennakointia ja tarkkaa suunnitelmallisuutta riskien minimoimiseksi.

Tulitöitä ovat mm. kaasus- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, kipinöitä synnyttävä laikkaleikkaus, metallin hionta, kuumailmapuhallintyöt sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, tai muuta avotulta.

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto. Tulityön tekemiseen vakituksella tulityöpaikalla ei vaadita tulityölupaa eikä tulityökorttia. Kuitenkin opetustilanteessa myös vakituksella tulityöpaikalla tehtävä tulityö suoritetaan Keudan henkilökuntaan kuuluvan ohjaushenkilön valvonnassa.

Vakituksella tulityöpaikalla on oltava **vähintään** kaksi 43A 183BC- teholuokan 6 kg käsiammutinta, joista toisen käsiammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsiammuttimella.

Tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta materiaalia, joka voi syttyä palamaan.

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat muut tilat, jotka eivät täytä vakitukselle tulityöpaikalle asetettuja vaatimuksia. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina tämän tulityösuunnitelman mukaisen työkohtaisen ja määräaikaisen tulityöluvan.

Tulityökortti. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Tulityölupa. Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallisen tulityöluvan. Tulityöluvassa määrätään ne turvallisuustoimet, joita tulee noudattaa ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Tulityölupa on oltava ennen tulityön aloittamista ja se on määräaikainen. Tulityöluvan myöntämiseen ovat oikeutettuja tässä tulityösuunnitelmassa nimetyt henkilöt. Tulityölupa laaditaan neljänä samansisältöisenä kappaleena, joista annetaan oma kappaleensa tilaajalle, urakoitsijalle, tulityön tekijälle ja tulityön vartiointista vastaavalle.

Ulkopuoliset urakoitsijat. Tätä tulitöiden suoritus suunnitelmaa ja sen määräyksiä noudattavat myös oppilaitoksen palkkaamat urakoitsijat ja kaikilta tulitöihin osallistuvilta vaaditaan tulityökortti.

Keuda

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ja laajoja korjauskohteita varten laaditaan tarvittaessa erillinen kohdekohtainen tulityösuunnitelma

Järvenpää 7.4.2025

Harri Huhtala