

TULITYÖSUUNNITELMA

Keuda Sarviniitynkatu 9

Tulitöiden turvallista tekemistä varten on laadittava kirjallinen tulityösuunnitelma. Kun vakuutuksenottaja tekee itse tulitöitä hallitsemissaan tiloissa tai teettää niitä säännöllisesti, hänen on tehtävä tulityösuunnitelma itse. Jos vastuu tulitöiden turvallisesta tekemisestä on annettu ulkopuoliselle, esim. korjaushankkeessa urakoitsijalle, on vakuutuksenottajan varmistettava, että vastuullinen taho on tehnyt kirjallisen tulityösuunnitelman ja toimii sen mukaisesti. Rakennustyömaalla tulityösuunnitelma on laadittava rakennustyömaan turvallisuussuunnitelman osaksi. Tulitöiden turvallisuusohje 1.3 2022/ If

Tämän tulityösuunnitelman lisäksi on Keuda Sarviniitynkatu 9 rakennuksissa tehtävissä tulitöissä noudatettava ”**Tulityöt - suojeluohjeen 2011 määräyksiä**” ja ”**Vahinkovakuutusyhtiö If: 2022 Tulitöiden turvallisuusohjetta**”. Sekä Tulitöiden turvallisuuskirjan toimintaohjeita ja siinä mainittuja lakeja ja asetuksia.

Tulityöturvallisuusvastuut

Tulityöturvallisuusvastuusta Keudassa vastaavat opetustilanteessa vakituksessa tulityöpaikassa tulityötä valvova opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva valvoja. Vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tilapäiselle tulityöpaikalle myönnetyssä määräaikaisessa tulityöluvassa tulityöturvallisuusvastuu on tulityötä suorittavalla tai valvovalla Keudan henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä, sekä määräaikaisen tulityöluvan myöntäneellä henkilöllä. Kaikilla vastuuhenkilöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityösuunnitelman ylläpito sekä sen käytännön määräyksien toteutuksen valvominen

Toimipisteen turvallisuudesta vastaava koulutuspäällikkö ja kiinteistöhoitaja.

Vakituiset tulityöpaikat.

Sijainti. Alkusammutuskalusto, suojat. Tulityöpaikan varusteista vastaa.

Talotekniikka osaston hitsaamo	2 X teholuokan 43A 183BC sammutinta joista toisen voi korvata standardin SFS-EN 671-1 mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC teholuokan käsisammuttimella.	
Kylmäasentajien osasto	2 X teholuokan 43A 183BC sammutinta joista toisen voi korvata standardin SFS-EN 671-1 mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla tai	

Keuda

	kahdella 27A 144BC teholuokan käsisammuttimella.	

Tilapäisen tulityöluvan myöntävät sekä varmistavat tulityössä tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuuden ja tulityövartiointin.

Pia Åberg	Otto Kivelä	
-----------	-------------	--

Muita huomioitavia asioita:

--

Tulitöihin liittyviä määritelmiä.

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka voivat aiheuttaa palovaaraa. Tulityön tekeminen vaatii aina huolellista ennakointia ja tarkkaa suunnitelmallisuutta riskien minimoimiseksi.

Tulitöitä ovat mm. kaasuihitys, poltto- ja kaarileikkaus, kipinöitä synnyttävä laikkaleikkaus, metallin hionta, kuumailmapuhallintyöt sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, tai muuta avotulta.

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto. Tulityön tekemiseen vakituisella tulityöpaikalla ei vaadita tulityölupaa eikä tulityökorttia. Kuitenkin opetustilanteessa myös vakituisella tulityöpaikalla tehtävä tulityö suoritetaan Keudan henkilökuntaan kuuluvan ohjaushenkilön valvonnassa.

Vakituisella tulityöpaikalla on oltava **vähintään** kaksi 43A 183BC- teholuokan 6 kg käsisammutinta, joista toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella.

Tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta materiaalia, joka voi syttyä palamaan.

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat muut tilat, jotka eivät täytä vakituiselle tulityöpaikalle asetettuja vaatimuksia. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina tämän tulityösuunnitelman mukaisen työkohtaisen ja määräaikaisen tulityöluvan.

Tulityökortti. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Tulityöluva. Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallisen tulityöluvan.

Tulityöluvassa määrätään ne turvallisustoimet, joita tulee noudattaa ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Tulityöluva on oltava ennen tulityön aloittamista ja se on määräaikainen.

Tulityöluvan myöntämiseen ovat oikeutettuja tässä tulityösuunnitelmassa nimetyt henkilöt.

Tulityöluva laaditaan neljänä samansisältöisenä kappaleena, joista annetaan oma kappaleensa tilaajalle, urakoitsijalle, tulityön tekijälle ja tulityön vartiointista vastaavalle.



Ulkopuoliset urakoitsijat. Tätä tulitöiden suoritus suunnitelmaa ja sen määräyksiä noudattavat myös oppilaitoksen palkkaamat urakoitsijat ja kaikilta tulitöihin osallistuvilta vaaditaan tulityökortti.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ja laajoja korjauskohteita varten laaditaan tarvittaessa erillinen kohdekohtainen tulityösuunnitelma

Järvenpää 21.10.2025

Harri Huhtala