

## TULITYÖSUUNNITELMA

### Keuda Sibeliuksenväylä 55

Tulitöiden turvallista tekemistä varten on laadittava kirjallinen tulityösuunnitelma. Kun vakuutusnottaja tekee itse tulitöitä hallitsemissaan tiloissa tai teettää niitä säännöllisesti, hänen on tehtävä tulityösuunnitelma itse. Jos vastuu tulitöiden turvallisesta tekemisestä on annettu ulkopuoliselle, esim. korjaushankkeessa urakoitsijalle, on vakuutusnottajan varmistettava, että vastuullinen taho on tehnyt kirjallisen tulityösuunnitelman ja toimii sen mukaisesti. Rakennustyömaalla tulityösuunnitelma on laadittava rakennustyömaan turvallisuussuunnitelman osaksi. Tulitöiden turvallisuusohje 1.3 2022/ If

Tämän tulityösuunnitelman lisäksi on Keuda Sibeliuksenväylä 55 rakennuksissa tehtävissä tulitöissä noudatettava ”Tulityöt - suojeluohjeen 2011 määräyksiä” ja ”Vahinkovakuutusyhtiö If: 2022 Tulitöiden turvallisuusohjetta”. Sekä Tulitöiden turvallisuuskirjan toimintaohjeita ja siinä mainittuja lakeja ja asetuksia.

#### Tulityöturvallisuusvastuut

Tulityöturvallisuusvastuusta Keudassa vastaavat opetustilanteessa vakituisesa tulityöpaikassa tulityötä valvova opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva valvoja. Vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tilapäiselle tulityöpaikalle myönnetyssä määräaikaisessa tulityöluvassa tulityöturvallisuusvastuu on tulityötä suorittavalla tai valvovalla Keudan henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä, sekä määräaikaisen tulityöluvan myöntäneellä henkilöllä. Kaikilla vastuuhenkilöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

#### Tulityösuunnitelman ylläpito sekä sen käytännön määräyksien toteutuksen valvominen

Toimipisteen turvallisuudesta vastaava koulutuspäällikkö ja kiinteistönhoitaja.

#### Vakituiset tulityöpaikat.

Sijainti. Alkusammutuskalusto, suojat. Tulityöpaikan varusteista vastaa.

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 2 X Teholuokan 43A 183BC 6 kg sammutinta. 3 kpl. siirrettävää suojasermiä. 2 sammutuspeitettä. |  |
|  | 2X Teholuokan 43A 183BC 6 kg sammutinta. Sammutuspeite                                         |  |
|  |                                                                                                |  |

Tilapäisen tulityöluvan myöntävät sekä varmistavat tulityössä tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuuden ja tulityövartiointin.

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
| Otto Kivelä | Harri Huhtala |  |
|-------------|---------------|--|

# Keuda

## Muita huomioitavia asioita:

## Tulitöihin liittyviä määritelmiä.

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka voivat aiheuttaa palovaaraa. Tulityön tekeminen vaatii aina huolellista ennakointia ja tarkkaa suunnitelmallisuutta riskien minimoimiseksi.

**Tulitöitä** ovat mm. kaasuihitys, poltto- ja kaarileikkaus, kipinöitä synnyttävä laikkaleikkaus, metallin hionta, kuumailmapuhallintyöt sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, tai muuta avotulta.

**Vakituinen tulityöpaikka** on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto. Tulityön tekemiseen vakituksella tulityöpaikalla ei vaadita tulityölupaa eikä tulityökorttia. Kuitenkin opetustilanteessa myös vakituksella tulityöpaikalla tehtävä tulityö suoritetaan Keudan henkilökuntaan kuuluvan ohjaushenkilön valvonnassa.

Vakituksella tulityöpaikalla on oltava **vähintään** kaksi 43A 183BC- teholuokan 6 kg käsisammutinta, joista toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella.

Tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta materiaalia, joka voi syttyä palamaan.

**Tilapäisiä tulityöpaikkoja** ovat muut tilat, jotka eivät täytä vakitukselle tulityöpaikalle asetettuja vaatimuksia. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina tämän tulityösuunnitelman mukaisen työkohtaisen ja määräaikaisen tulityöluvan.

**Tulityökortti.** Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

**Tulityölupa.** Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallisen tulityöluvan. Tulityöluvassa määrätään ne turvallisustoimet, joita tulee noudattaa ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Tulityölupa on oltava ennen tulityön aloittamista ja se on määräaikainen. Tulityöluvan myöntämiseen ovat oikeutettuja tässä tulityösuunnitelmassa nimetyt henkilöt. Tulityölupa laaditaan neljänä samansisältöisenä kappaleena, joista annetaan oma kappaleensa tilaajalle, urakoitsijalle, tulityön tekijälle ja tulityön vartioinnista vastaavalle.

**Ulkopuoliset urakoitsijat.** Tätä tulitöiden suoritus suunnitelmaa ja sen määräyksiä noudattavat myös oppilaitoksen palkkaamat urakoitsijat ja kaikilta tulitöihin osallistuvilta vaaditaan tulityökortti.

**Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ja laajoja korjauskohteita varten laaditaan tarvittaessa erillinen kohdekohtainen tulityösuunnitelma.**